


Interventi finanziati con le **DGR 7/51** del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), **DGR 22/21** del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e **DGR 48/19** del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro intervento denominato NP32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale" pari a € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI L92005870909202000015

PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE



COMMITTENTE		PROGETTISTA:	
 ATS SARDEGNA COMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Massimo Temussi DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Attilio Murru DIRETTORE SANITARIO Dott. Giorgio Carboni ASSL SANLURI COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Alessandro Baccoli DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA Ing. Paolo Tauro DIRETTORE AREA TECNICA OCS Ing. Marcello Serra RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Adamo Caddeu		 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. PAOLO SERRA N. 3155	
		COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: dott. ing. Paolo Serra via della Pineta 148 09126 Cagliari mob. +393355325065 e-mail info@paoloserra.biz	
		PROGETTO ESECUTIVO	
		COLLABORATORI: dott. ing. Manuela Mattana via della Pineta 148 09126 Cagliari	
		OGGETTO: SCHEMI ELETTRICI KONNEX	ELABORATO 3.SE
SCALA	/	DATA 27/12/2021	REVISIONI
CATEGORIA	IMPIANTI ELETTRICI		
FASE	ESECUTIVO		

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

QPC Centrale Pompe Calore

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[Q0]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6,1		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.


Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento


- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q00].[QPC].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	PAGINA	2
	IMPIANTO			TAVOLA	
				_____	_____
					



	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q00]_[QPC].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
	IMPIANTO	DISEGNATORE	-	PAGINA	4
				TAVOLA	SEGUE

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

QP-2A N

SEZIONE PRIVILEGIATA 1
SEZIONE PRIVILEGIATA 2
SEZIONE CONTINUITA'

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE [Q0]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	5,1		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2 <input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2 <input type="checkbox"/> — CEI 123-48 - CEI EN 60670-1 — CEI 123-49 - CEI EN 60670-24 — CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.


Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento


- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV


- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QP-2A].dwg	
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021	
		DISEGNATORE	-	PAGINA	2	
	IMPIANTO				TAVOLA	
				_____	_____	





* Selettività
** Filiazione (valore in kA)


NUMERAZIONE MORSETTI												-WC2.2.1		-WC2.2.2		-WC2.2.3		-WC2.2.4													
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE			L1L2L3NPE	1	L1L2L3N	2	L1L2L3NPE	3	L1L2L3NPE	4	L1L2L3NPE	5	L1NPE	6	L2NPE	7	L3NPE	8	L1NPE										
DESCRIZIONE CIRCUITO				QP-2A Privil. 01 ex Gen. Norm.		QP-2A Privil. 01 ex Gen. Norm.		Presenza Rete		SPD		QP-2A Priv. Luci 01 ex Luci Norm. IN SOSTITUZIONE		LP01 ex LN01 IN SOSTITUZIONE		LP02 ex LN02 IN SOSTITUZIONE		LP03 ex LN03 IN SOSTITUZIONE		LP04 ex LN04 IN SOSTITUZIONE											
TIPO APPARECCHIO						INS80		STI3P Fus NFC (10,3x38)		STI3P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a											
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]										6		6		6		6		6		6										
	N. POLI		In [A]				80				3P+N		20		1P+N		10		1P+N		10										
	CURVA/S GANCIATORE										C		C		C		C		C		C										
	Ir [A]		tr [s]								20		10		10		10		10		10										
	Isd [A]		tsd [s]								200		100		100		100		100		100										
	Ii [A]																														
Ig [A]		tg [s]																													
DIFFERENZIALE	TIPO		CLASSE										Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A								
	Idn [A]		tdn [ms]										0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo								
CONTATTORE	TIPO		CLASSE																												
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																												
TERMICO	TIPO		IrtH [A]																												
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																												
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																												
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR	13								EPR	13		EPR	13		EPR	13		EPR	13							
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]				1x25	1x16	1x16							1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5							
FONDO LINEA	Ib [A]		Iz [A]		40,8	127				0				2,4	26		2,4	26		2,4	26		2,4	26							
	Un [V]		P [kW]		400	14,91		14,91		400	0		3,5		230	0,5		230	0,5		230	0,5		230	0,5						
	Icc min [kA]		Icc max [kA]		1,3	5,1								1	2,2		1	2,2		1	2,2		1	2,2							
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		40	0,6								1	0,7		1	0,7		1	0,7		1	0,7							
NOTE				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1												FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			



NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		9	L2NPE	10	L3NPE	11	L1NPE	12	L1NPE	13	L1L2L3NPE	14	L1NPE	15	L2NPE	16	L3NPE	17	L1NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		LP05 ex LN05 IN SOSTITUZIONE		LP06 ex LN06 IN SOSTITUZIONE		LP07 ex RISERVA IN SOSTITUZIONE		LP09 ex LN09 IN SOSTITUZIONE		QP-2A FM Priv. 01		FP11 ex FN11		FP12 ex FN12		FP13 ex FN13		FP14 ex FN14			
TIPO APPARECCHIO		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a	
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	6		6		6		6		6		6		6		6		6		6	
	N. POLI	1P+N		1P+N		1P+N		1P+N		3P+N		1P+N		1P+N		1P+N		1P+N		1P+N	
	Icn - CEI EN 60898-1	10		10		10		10		40		16		16		16		16		16	
	CURVA/GANCIATORE	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
	I _r [A]	10		10		10		10		40		16		16		16		16		16	
DIFFERENZIALE	I _{sd} [A]	100		100		100		100		400		160		160		160		160		160	
	I _t [A]																				
	I _g [A]																				
	CLASSE	Vigi		Vigi		Vigi		Vigi				Vigi		Vigi		Vigi		Vigi		Vigi	
	I _{dn} [A]	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03	
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																			
	BOBINA [V]	N. POLI		In [A]																	
TERMICO	TIPO	I _{rt} [A]																			
	FUSIBILE	N. POLI		In [A]																	
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																			
	CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13	
FONDO LINEA	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6
	I _b [A]	2,4		26		2,4		26		0		26		15,9		45,4		0		45,4	
	Un [V]	230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5	
	I _{cc} min [kA]	1		2,2		1		2,2		1		2,2		0,5		1,2		0,4		0,9	
	LUNGHEZZA [m]	1		0,7		1		0,6		1		0,7		20		1,6		30		0,6	
NOTE		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	




	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QP-2A].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	REVISIONE	R0.0
	IMPIANTO			PAGINA	7
			TAVOLA		
				_____	




* Selettivita`

** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI				-WC7.1.3								-WC7.2.1				-WC7.2.2				-WC7.2.3																															
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE				L1L2L3NPE		1		L1L2L3N		2		L1L2L3NPE		3		L1L2L3NPE		4		L1NPE		5		L1L2L3NPE		6		L1NPE		7		L2NPE		8		L3NPE													
DESCRIZIONE CIRCUITO				QP-2A Gen. Priv. 02 ex Gen. Priv.				QP-2A Gen. Priv. 02 ex Gen. Priv.				Presenza Rete				SPD				LP20 SOCCORRITORE EMERG. NUOVA INSTALLAZIONE				QP-2A Priv. Luci 02 IN SOSTITUZIONE				LP21 IN SOSTITUZIONE				LP22 IN SOSTITUZIONE				LP23 IN SOSTITUZIONE															
TIPO APPARECCHIO								INS80				STI3P Fus NFC (10,3x38)				STI3P+N Fus NFC (10,3x38)				iC60 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a															
INTERRUTTORE Icu - CEIEN 60947-2 Icn - CEIEN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]															10				6				6				6				6																			
	N. POLI		In [A]						80								2P				32				3P+N				20				1P+N				10				1P+N				10						
	CURVA/SGANCIATORE															C				C				C				C				C				C															
	Ir [A]		tr [s]														32				20				10				10				10				10														
	Isd [A]		tsd [s]														320				200				100				100				100																		
	Ii [A]																																																		
Ig [A]		tg [s]																																																	
DIFFERENZIALE	TIPO		CLASSE														Vigi				A								Vigi				A				Vigi				A										
	Idn [A]		tdn [ms]														0,3				Selettivo								0,03				Istantaneo				0,03				Istantaneo				0,03				Istantaneo		
CONTATTORE	TIPO		CLASSE																																																
TELERUTTORE	BOBINA [V]		N. POLI		In [A]																																														
TERMICO	TIPO		I _{rth} [A]																																																
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																																																
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																																																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		13						EPR						EPR		13						EPR		13		EPR				13		EPR				13										
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x25		1x16		1x16										1x6		1x6		1x6						1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5											
FONDO LINEA	I _b [A]		I _z [A]		51,5		127						0						11,1		45,4						2,4		25,9		2,4		25,9		2,4		25,9														
	Un [V]		P [kW]		400		14,45		14,45				400		0				230		2,43		4,6				230		0,5		230		0,5		230		0,5														
	I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]		1,3		5,1										0,5		1						0,3		0,7		0,2		0,5		0,2		0,4																
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		40		0,8										25		1,7						20		1,1		30		1,3		40		1,5																
NOTE				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1																FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1								FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1															





NUMERAZIONE MORSETTI				-WC7.2.4			-WC7.2.5			-WC7.2.6			-WC7.2.7			-WC7.2.8			-WC7.2.9			-WC7.2.10			-WC7.2.11				
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		9	L1NPE	10	L2NPE	11	L3NPE	12	L1NPE	13	L1NPE	14	L1NPE	15	L1NPE	16	L1L2L3NPE	17	L1NPE								
DESCRIZIONE CIRCUITO				LP24		LP25		LP26		LP27 RISERVA		LP28		LP29 ex RISERVA		LP30 ex RISERVA		QP-2A FM Priv. 02		FP31									
				IN SOSTITUZIONE		IN SOSTITUZIONE		IN SOSTITUZIONE		IN SOSTITUZIONE		IN SOSTITUZIONE		IN SOSTITUZIONE		IN SOSTITUZIONE													
TIPO APPARECCHIO				iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a									
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]			6		6		6		6		6		6		6		6		6									
	N. POLI			1P+N		10		1P+N		10		1P+N		10		1P+N		10		3P+N		40		1P+N		16			
	CURVA/GANCIATORE			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C					
	Ir [A]			10		10		10		10		10		10		10		10		40		16		16					
	Isd [A]			100		100		100		100		100		100		100		100		400		160		160					
	Ii [A]																												
DIFFERENZIALE	Ilg [A]																												
	tg [s]																												
	TIPO			Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A			
CONTATTORE	Idn [A]			0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo			
	IDN [A]																												
TELERUTTORE	TIPO			CLASSE																									
	BOBINA [V]			N. POLI		In [A]																							
TERMICO	TIPO			Irth [A]																									
	Irt [A]																												
FUSIBILE	N. POLI			In [A]																									
	TIPO			MODELLO																									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO			POSA		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13	
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5	
	Ib [A]			Iz [A]		2,4		25,9		2,4		25,9		2,4		25,9		0,5		25,9		2,4		25,9		2,4		25,9	
	Un [V]			P [kW]		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5	
	Icc min [kA]			Icc max [kA]		0,2		0,6		0,2		0,4		0,1		0,3		1,1		2,4		0,2		0,4		0,2		0,4	
	LUNGHEZZA [m]			dV TOTALE [%]		25		1,2		35		1,4		45		1,6		1		0,8		40		0,9		40		1,5	
NOTE				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1							



* Selettività
** Filiazione (valore in kA)

[illegible]


	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08	ginecologia progetto_r4_[QP-2A]_001.dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	-	PAGINA	10	SEGUE
	IMPIANTO			TAVOLA		
						




* Selettività
** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI			-WC7.2.21																
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE	27		L1NPE														
DESCRIZIONE CIRCUITO			FP41																
			ex LINEA LUCI EMERG.																
TIPO APPARECCHIO			IC40 a																
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]		6																
Icu - CEI EN 60947-2	N. POLI	In [A]	1P+N	16															
Icn - CEI EN 60898-1	CURVAS/GANCIATORE		C																
	Ir [A]	tr [s]	16																
	Isd [A]	tsd [s]	160																
	II [A]																		
	Ig [A]	tg [s]																	
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE	Vigi	A															
	Idn [A]	tdn [ms]	0,03	Istantaneo															
CONTATTORE	TIPO		CLASSE																
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																
TERMICO	TIPO		I _{rth} [A]																
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR	13													
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x6	1x6	1x6														
	I _b [A]	I _z [A]	15,9	45,4															
	Un [V]	P [kW]	230	3,3															
FONDO LINEA	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]	0,3	0,7															
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	45	2,9															
NOTE			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1																

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08	ginecologia progetto_r4_[QP-2A]_001.dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	-	PAGINA	11	SEGUE
	IMPIANTO				TAVOLA	
			_____	_____		





	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QP-2A].001.dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
	IMPIANTO	DISEGNATORE	-	PAGINA	12
				TAVOLA	




* Selettivit⁻
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		L1L2L3NPE	1	2	L1L2L3NPE	3	L1L2L3NPE	4	L1NPE	5	L2NPE	6	L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		QP-2A Gen. Cont. UPS 1.4 NUOVA INSTALLAZIONE			QP-2A Gen. Cont. UPS 1.4 NUOVA INSTALLAZIONE	Presenza Rete		SPD		FM Cont. 01 Linea QE.C NUOVA INSTALLAZIONE		FM Cont. 02 RISERVA NUOVA INSTALLAZIONE		FM Cont. 03 RISERVA NUOVA INSTALLAZIONE	
TIPO APPARECCHIO					iC40 a	STI3P Fus NFC (10,3x38)		STI3P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 a		iC40 a		iC40 a	
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]				6					6		6		6	
	N. POLI				3P+N					1P+N	16	1P+N	16	1P+N	16
	CURVA/GANCIATORE				C					C		C		C	
	I _r [A]	tr [s]			32					16		16		16	
	I _{sd} [A]	tsd [s]			320					160		160		160	
	I _i [A]														
DIFFERENZIALE	I _g [A]	tg [s]													
	TIPO	CLASSE								Vigi	A	Vigi	A	Vigi	A
	I _{dn} [A]	tdn [ms]								0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo
CONTATTORE	TIPO	CLASSE													
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	I _n [A]												
TERMICO	TIPO	I _{nth} [A]													
FUSIBILE	N. POLI	I _n [A]													
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO													
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA		EPR	13			EPR		EPR	13	EPR	13	EPR	13
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x10	1x10	1x10					1x6	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6
	I _b [A]	I _z [A]		15,9	75			0		15,9	63	15,9	63	15,9	63
	Un [V]	P [kW]		400	9,9			400	0	230	3,3	230	3,3	230	3,3
	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]		0,4	1,7					0,2	0,6	0,2	0,5	0,2	0,5
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]		70	1					30	2,5	40	2,9	40	2,9
FONDO LINEA															
NOTE		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1								FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QP-2A].002.dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	REVISIONE	R0.0
	IMPIANTO		PAGINA	13	SEGUE
TAVOLA					



	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QP-2A].002.dwg	
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021	
		DISEGNATORE	-	PAGINA	14	
	IMPIANTO			TAVOLA		
				_____	_____	

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QT Tecnologico Copertura Radiologia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[QP-2A N]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	1		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP 65

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.


Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q02]_[QTC].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
	IMPIANTO	DISEGNATORE	-	PAGINA	2
				TAVOLA	SEGUE
					

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.

Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento


- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q01]_[Q KNX, DALI].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	PAGINA	2
	IMPIANTO			TAVOLA	
		_____	_____		



* Selettivit⁻
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI																	
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	L1NPE	1	L1N	2	L1NPE	3	L1NPE									
DESCRIZIONE CIRCUITO	Alim. KNX/DALI/HVAC		Alim. KNX/DALI/HVAC		Presenza Rete		Alim. KNX/DALI/HVAC										
TIPO APPARECCHIO			ISW		SBI 1P Fus NFC (22x58)		iC40 a										
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]						6										
	N. POLI		20				1P+N	6									
	CURVA/GANCIATORE						C										
	Ir [A]	tr [s]					6										
	I _{sd} [A]	t _{sd} [s]					60										
	Ii [A]																
DIFFERENZIALE	I _g [A]	t _g [s]															
	TIPO	CLASSE					Vigi	A									
	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]					0,03	Istantaneo									
CONTATTORE	TIPO	CLASSE															
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	I _n [A]														
TERMICO	TIPO	I _{rt} [A]															
FUSIBILE	N. POLI	I _n [A]															
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO															
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	13			EPR	13									
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x2,5	1x2,5	1x2,5				1x2,5	1x2,5	1x2,5						
	I _b [A]	I _z [A]	2,4	36			0		2,4	36							
	Un [V]	P [kW]	230		0,5		230	0	230	0,5							
	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]	0,2	0,6					0,2	0,5							
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	25	1,1					2	1,1							
NOTE			FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1										

	CLIENTE						PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [Q01].[Q KNX_DALI].dwg
							ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
							DESEGNAIORE	-	PAGINA	3
	IMPIANTO								TAVOLA	

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QE Luce Emergenza Ostetricia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[SOC-2A]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			1,8
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.


Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEI 64-8
- CEI 0-21


Descrizione dispositivi Micrologic


- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q04]_[QE-2A].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
	IMPIANTO	DISEGNATORE	-	PAGINA	2
				TAVOLA	SEGUE
					

MODELLO	Exiway Power MM3000W/1 Pb
POTENZA NOMINALE An [kVA]	N/A
POTENZA NOMINALE Pn [kW]	1,65
TIPOLOGIA BATTERIE	Pb ermetico long life
AUTONOMIA BATTERIE [min]	90
THDI [%]	8
TIPO DI TECNOLOGIA	on-line
TENSIONE INGRESSO [V]	230
TENSIONE USCITA [V]	230
RENDIMENTO	0,92
RENDIMENTO ECOversion	N/A
Scheda di rete	No
Scheda contatti	No





* Selettivit⁻
** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE		L1NPE	1	RSTN	2	L1NPE	3	L1NPE	4	L1NPE	5	L1NPE	6	L1NPE	7	L1NPE	8	L1NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		QP-2A Luci Emerg.		QP-2A Luci Emerg.		Presenza Rete		LE21		LE22		LE23		LE24		LE25		LE26	
TIPO APPARECCHIO				iC40 a		SBI 1P Fus NFC (22x58)		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a	
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]			6				6		6		6		6		6		6	
	N. POLI			1P+N	20			1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10
	CURVA/GANCIATORE			C				C		C		C		C		C		C	
	I _r [A]			20				10		10		10		10		10		10	
	I _{sd} [A]			200				100		100		100		100		100		100	
	I _i [A]																		
DIFFERENZIALE	I _g [A]																		
	t _g [s]																		
CONTATTORE	TIPO			Vigi	AC														
	I _{dn} [A]			0,03	Istantaneo														
TELERUTTORE	BOBINA [V]																		
TERMICO	TIPO																		
FUSIBILE	N. POLI																		
ALTRE APP.	TIPO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO			EPR	13			EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x6	1x6	1x6		1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5
	I _b [A]			6,5	63			0,7	25,9	0,7	25,9	0,7	25,9	0,7	25,9	0,7	25,9	0,7	25,9
	Un [V]			230		1,35	230	0		230	0,15	230	0,15	230	0,15	230	0,15	230	0,15
	I _{cc} min [kA]			0,4	0,9			0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3
	LUNGHEZZA [m]			5	1,8			20	1,9	30	2	40	2,1	25	2	35	2	45	2,1
NOTE				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FTG18OM16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1		FTG18OM16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1		FTG18OM16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1		FTG18OM16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1		FTG18OM16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1		FTG18OM16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1	

RIF. QUADRO		[QE-2A]	1	2	3	4	5	6	7	8	9
* Selettività ** Filiazione (valore in kA)											
NUMERAZIONE MORSETTI											
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	9	L1NPE	10	L1NPE	11	L1NPE				
DESCRIZIONE CIRCUITO		LE27 RISERVA		LE28		LE29 RISERVA					
TIPO APPARECCHIO		iC40 a		iC40 a		iC40 a					
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]	6		6		6					
	N. POLI	1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10				
	CURVA/GANCIATORE	C		C		C					
	Ir [A]	10		10		10					
	I _{sd} [A]	100		100		100					
	Ii [A]										
DIFFERENZIALE	I _g [A]										
	t _g [s]										
CONTATTORE	TIPO										
	CLASSE										
TELERUTTORE	BOBINA [V]										
	N. POLI										
TERMICO	TIPO										
FUSIBILE	N. POLI										
ALTRE APP.	TIPO										
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	EPR	13	EPR	13	EPR	13				
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5				
	I _b [A]	0,7	36	0,7	25,9	0,7	36				
	Un [V]	230	0,15	230	0,15	230	0,15				
	I _{cc} min [kA]	0,1	0,3	0,1	0,3	0,4	0,9				
	I _{cc} max [kA]										
FONDO LINEA	LUNGHEZZA [m]	45	2,1	40	2,1	1	1,8				
	dV TOTALE [%]										
NOTE		FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1		FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1		FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1					
				CLIENTE				PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q04]_[QE-2A].dwg
				IMPIANTO				ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
								DESEGNATORE	-	PAGINA	4
								TAVOLA			

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QE.C_continuità

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[QP-2A C]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	1,1		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.


Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento


- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD


	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QE.C].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	PAGINA	2
	IMPIANTO			TAVOLA	
				_____	_____
					



* Selettività
 ** Filiazione (valore in kA)


NUMERAZIONE CIRCUITO										DISTRIBUZIONE				L1NPE		1		L1N		2		L1NPE		3		L1NPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	-------	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	---	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QE.C].dwg	
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	-	PAGINA	3	SEGUE
	IMPIANTO				TAVOLA	
			_____	_____		



* Selettività
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI				-WC5.1.2																															
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		L2NPE		1		L2N		2		L2NPE		3		L2NPE																			
DESCRIZIONE CIRCUITO				QE.C Linea Priv.				QE.C Linea Priv.				Presenza Rete				FM Priv.																			
TIPO APPARECCHIO								iS W				SBI 1P Fus NFC (22x58)																							
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]																																		
	N. POLI		In [A]						20																										
	CURVA/GANCIATORE																																		
	Ir [A]		tr [s]																																
	Isd [A]		tsd [s]																																
	Ii [A]																																		
	Ig [A]		tg [s]																																
DIFFERENZIALE	TIPO		CLASSE																																
	Idn [A]		tdn [ms]																																
CONTATTORE	TIPO		CLASSE																																
TELERUTTORE	BOBINA [V]		N. POLI		In [A]																														
TERMICO	TIPO		I _{rt} h [A]																																
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																																
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		13						EPR				EPR		13																
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x6		1x6		1x6								1x4		1x4		1x4															
FONDO LINEA	I _b [A]		I _z [A]		15,9		45,4						0				15,9		49																
	U _n [V]		P [kW]		230				3,3				230		0		230		3,3																
	I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]		0,4		0,8										0,3		0,6																
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		35		2,3										10		3																
NOTE				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1												FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1																			

CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QE.C]_001.dwg
	ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
	DISEGNATORE	-	PAGINA	4
IMPIANTO	TAVOLA			

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QP-2B N Ginecologia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[Q0]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	5,1		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2 <input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2 <input type="checkbox"/> — CEI 123-48 - CEI EN 60670-1 — CEI 123-49 - CEI EN 60670-24 — CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.

Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento


- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV


- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QP-2B].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	PAGINA	2
	IMPIANTO			TAVOLA	SEGUE
		_____	_____		



* Selettivit[~]
** Filiazione (valore in kA)


NUMERAZIONE MORSETTI										-WC14.2.1				-WC14.2.2				-WC14.2.3				-WC14.2.4			
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE			L1L2L3NPE	1	L1L2L3N	2	L1L2L3NPE	3	L1L2L3NPE	4	L1L2L3NPE	5	L1NPE	6	L2NPE	7	L3NPE	8	L1NPE				
DESCRIZIONE CIRCUITO				QP-2B Gen. Priv. 01 ex Gen. Norm.		QP-2B Gen. Priv. 01 ex Gen. Norm.		Presenza Rete		SPD		QP-2B Luci Priv. 01 ex Luci Norm. IN SOSTITUZIONE		LP01 ex LN01 IN SOSTITUZIONE		LP02 ex LN02 IN SOSTITUZIONE		LP03 ex LN03 IN SOSTITUZIONE		LP04 ex LN04 IN SOSTITUZIONE					
TIPO APPARECCHIO						INS80		STI3P+N Fus NFC (10,3x38)		STI3P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a					
INTERRUTTORE Icu - CEIEN 60947-2 Icn - CEIEN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]											6		6		6		6		6					
	N. POLI		In [A]				80						3P+N 20		1P+N 10		1P+N 10		1P+N 10		1P+N 10				
	CURVA/S GANCIATORE											C		C		C		C		C					
	Ir [A]		tr [s]										20		10		10		10		10				
	Isd [A]		tsd [s]										200		100		100		100		100				
	Ii [A]																								
Ig [A]		tg [s]																							
DIFFERENZIALE	TIPO		CLASSE												Vigi A		Vigi A		Vigi A		Vigi A				
	Idn [A]		tdn [ms]												0,03 Istantaneo		0,03 Istantaneo		0,03 Istantaneo		0,03 Istantaneo				
CONTATTORE	TIPO		CLASSE																						
TELERUTTORE	BOBINA [V]		N. POLI In [A]																						
TERMICO	TIPO		I _{rth} [A]																						
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																						
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																						
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR 13				EPR						EPR 13		EPR 13		EPR 13		EPR 13				
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x25 1x16 1x16										1x1,5 1x1,5 1x1,5		1x1,5 1x1,5 1x1,5		1x2,5 1x2,5 1x2,5		1x2,5 1x2,5 1x2,5					
FONDO LINEA	I _b [A]		I _z [A]		45,1 127				0						2,4 26		2,4 26		2,4 36		2,4 36				
	Un [V]		P [kW]		400 19,05		19,05		400 0				4		230 0,5		230 0,5		230 0,5		230 0,5				
	I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]		1,3 5,1										1 2,2		1 2,2		1,1 2,4		1,1 2,4				
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		40 0,7										1 0,7		1 0,7		1 0,7		1 0,7				
NOTE				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1										FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1					



* Selettiv^{it}
** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI			-WC14.2.5			-WC14.2.6			-WC14.2.7			-WC14.2.8			-WC14.2.9			-WC14.2.10			-WC14.2.11			-WC14.2.12		
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE	9	L2NPE	10	L3NPE	11	L1NPE	12	L2NPE	13	L1L2L3NPE	14	L1NPE	15	L2NPE	16	L3NPE	17	L1NPE						
DESCRIZIONE CIRCUITO			LP05 ex LN05 IN SOSTITUZIONE		LP06 ex RISERVA IN SOSTITUZIONE		LP07 ex RISERVA IN SOSTITUZIONE		LP09 ex LN09 IN SOSTITUZIONE		QP-2B FM Priv. 01 ex FM Norm.		FP11 ex FN11		FP12 ex FN12		FP13 ex FN13		FP14 ex FN14							
TIPO APPARECCHIO			iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a							
INTERRUTTORE Icu - CEIEN 60947-2 Icn - CEIEN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]		6		6		6		6		6		6		6		6		6							
	N. POLI		In [A]		1P+N		10		1P+N		10		1P+N		10		1P+N		10							
	CURVA/GANCIATORE		C		C		C		C		C		C		C		C		C							
	Ir [A]		tr [s]		10		10		10		10		40		16		16		16							
	Isd [A]		tsd [s]		100		100		100		100		400		160		160		160							
	II [A]																									
Ig [A]		tg [s]																								
DIFFERENZIALE	TIPO		CLASSE		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A			
	Idn [A]		tdn [ms]		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo			
CONTATTORE	TIPO		CLASSE																							
TELERUTTORE	BOBINA [V]		N. POLI		In [A]																					
TERMICO	TIPO		I _{rt} h [A]																							
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																							
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																							
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13			
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]				1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x6		1x6		1x6		1x6			
	I _b [A]		I _z [A]		2,4		36		2,4		36		2,4		36		15,9		45,4		15,9		45,4			
	Un [V]		P [kW]		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		3,3		230		3,3			
	I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]		1,1		2,4		1,1		2,4		1,1		2,4		0,3		0,6		0,2		0,5			
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		1		0,7		1		0,7		1		0,7		55		3,3		60		3,6			
NOTE			FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1							


RIF. QUADRO		[QP-2B N]		1	2	3	4	5	6	7	8	9											
* Selettività																							
** Filiazione (valore in kA)																							
NUMERAZIONE MORSETTI																							
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	18	L2NPE	19	L3NPE	20	L1NPE	21	L1NPE	22	L1NPE	23	L1L2L3NPE	24	L1NPE	25	L2NPE						
DESCRIZIONE CIRCUITO		FP15 ex FN15		FP16 ex FN16		FP17 ex RISERVA		FP18 ex FN18 Alim. Allarm. Incen.		FP19 ex RISERVA		FPKQ Quadro Cucina ex RISERVA		FP22 PRESE CEE17 32A 230V NUOVA INSTALLAZIONE		FP23 PRESE CEE17 32A 230V NUOVA INSTALLAZIONE							
TIPO APPARECCHIO		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a							
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	6		6		6		6		6		6		6		6							
	N. POLI	1P+N	16	1P+N	16	1P+N	16	1P+N	16	1P+N	16	3P+N	16	1P+N	32	1P+N	32						
	CURVA/GANCIATORE	C		C		C		C		C		C		C		C							
	Ir [A]	16		16		16		16		16		16		32		32							
	I _{sd} [A]	160		160		160		160		160		160		320		320							
	Ii [A]																						
DIFFERENZIALE	I _g [A]																						
	t _g [s]																						
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																					
	Idn [A]	t _{dn} [ms]	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo		0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo						
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																				
TERMICO	TIPO	I _{rt} [A]																					
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																					
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																					
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	13					
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x6	1x6	1x6	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x16	1x16	1x16			
	I _b [A]	I _z [A]	15,9	26	15,9	45,4	15,9	26	2,4	25,9	15,9	26	13,7	54	29	82,8	29	82,8					
	Un [V]	P [kW]	230	3,3	230	3,3	230	3,3	230	0,5	230	3,3	400	8,5	230	6	230	6					
	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]	1	2,2	0,2	0,5	1	2,2	0,1	0,2	1	2,2	0,3	1,2	0,4	1	0,4	1					
FONDO LINEA	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	1	0,9	65	3,8	1	0,9	65	1,8	1	0,9	55	1,8	70	3	70	3					
NOTE			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1						
				CLIENTE						PROGETTO				-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QP-2B].dwg							
										ARCHIVIO				-	DATA	14/09/2021							
										DISEGNATORE				-	PAGINA	5							
				IMPIANTO											TAVOLA								





* Selettivit~
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		26	L1L2L3NPE	27	L1NPE	28	L2NPE	29	L3NPE								
DESCRIZIONE CIRCUITO		FMT Tecnologico		FMT01 Recuperatore 01		FMT02 Fancoil DX		FMT03 Fancoil SX NUOVA INSTALLAZIONE											
TIPO APPARECCHIO		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a											
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	6		6		6		6											
	N. POLI	3P+N		1P+N		1P+N		1P+N											
	Icn - CEI EN 60898-1	20		16		16		16											
	CURVA/GANCIATORE	C		C		C		C											
	Ir [A]	20		16		16		16											
	I _{sd} [A]	200		160		160		160											
DIFFERENZIALE	Ii [A]																		
	I _g [A]																		
	tg [s]																		
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																	
	Idn [A]			Vigi		Vigi		Vigi											
TELERUTTORE	BOBINA [V]																		
	N. POLI																		
TERMICO	TIPO																		
	I _{rn} [A]																		
FUSIBILE	N. POLI																		
	I _n [A]																		
ALTRE APP.	TIPO																		
	MODELLO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO			EPR		EPR		EPR											
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			13		13		13											
	I _b [A]			1x6		1x6		1x4		1x4		1x4		1x4					
	I _z [A]			10,6		45,4		2,4		35,3		2,4		35,3					
	Un [V]			3,2		230		2,2		230		0,5		230		0,5			
	I _{cc} min [kA]			0,2		0,5		0,1		0,3		0,1		0,3					
FONDO LINEA	I _{cc} max [kA]																		
	LUNGHEZZA [m]			70		2,9		70		1,5		70		1,5					
NOTE				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1											

CLIENTE		PROGETTO		-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QP-2B].dwg			
		ARCHIVIO		-	DATA	14/09/2021			
		DESEGNAIORE		-	PAGINA	6			
IMPIANTO						TAVOLA			




	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QP-2B].dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	REVISIONE	R0.0
	IMPIANTO		PAGINA	7	SEGUE
				TAVOLA	
				_____	




* Selettivita`
** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI				-WC16.1.3								-WC16.2.1				-WC16.2.2				-WC16.2.3																												
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		L1L2L3NPE		1		L1L2L3N		2		L1L2L3NPE		3		L1L2L3NPE		4		L1NPE		5		L1L2L3NPE		6		L1NPE		7		L2NPE		8		L3NPE												
DESCRIZIONE CIRCUITO				QP-2B Gen. Priv. 02 ex Gen. Priv.				QP-2B Gen. Priv. 02 ex Gen. Priv.				Presenza Rete				SPD				LP20				QP-2B Luci Priv. 02				LP21				LP22				LP23												
																				SOCCORRITORE EMERG. NUOVA INSTALLAZIONE				IN SOSTITUZIONE				IN SOSTITUZIONE				IN SOSTITUZIONE				IN SOSTITUZIONE												
TIPO APPARECCHIO				INS80				STI3P+N Fus NFC (10,3x38)				STI3P+N Fus NFC (10,3x38)				iC60 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a																
INTERRUTTORE Icu - CEIEN 60947-2 Icn - CEIEN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]															10				6				6				6				6																
	N. POLI		In [A]						80								2P				32				3P+N				20				1P+N				10				1P+N				10			
	CURVA/S GANCIATORE															C				C				C				C				C				C												
	Ir [A]		tr [s]														32				20				10				10				10				10											
	Isd [A]		tsd [s]														320				200				100				100				100															
	Ii [A]																																															
Ig [A]		tg [s]																																														
DIFFERENZIALE	TIPO		CLASSE														Vigi				A								Vigi				A				Vigi				A							
	Idn [A]		tdn [ms]														0,3				Selettivo								0,03				Istantaneo				0,03				Istantaneo							
CONTATTORE	TIPO		CLASSE																																													
TELERUTTORE	BOBINA [V]		N. POLI		In [A]																																											
TERMICO	TIPO		I _{rt} h [A]																																													
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																																													
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																																													
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		13						EPR								EPR		13						EPR		13		EPR				13		EPR				13					
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x25		1x16		1x16										1x6		1x6		1x6						1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5				1x2,5		1x2,5								
	I _b [A]		I _z [A]		39		127						0								11,1		45,4						2,4		25,9		2,4				25,9		2,4				25,9					
	Un [V]		P [kW]		400		16		16				400				0						230		2,43		4,5				230		0,5		230				0,5									
	I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]		1,3		5,1														0,9		2,1						0,1		0,3		0,1				0,3		0,1				0,2					
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		40		0,6														5		0,8						55		1,6		60				1,6		70				1,8					
NOTE				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1																FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1								FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1								




* Selettività
** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI				-WC16.2.4			-WC16.2.5			-WC16.2.6			-WC16.2.7			-WC16.2.8			-WC16.2.9			-WC16.2.10			-WC16.2.11														
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		9		L1NPE		10		L2NPE		11		L3NPE		12		L1NPE		13		L1NPE		14		L1NPE		15		L1L2L3NPE		16		L1NPE		17		L2NPE	
DESCRIZIONE CIRCUITO				LP24			LP25			LP26 RISERVA			LP28			LP29			LP30 ex LP30			QP-2B FM Priv. 02			FP31			FP32											
				IN SOSTITUZIONE			IN SOSTITUZIONE			IN SOSTITUZIONE			IN SOSTITUZIONE			IN SOSTITUZIONE			IN SOSTITUZIONE																				
TIPO APPARECCHIO				iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a											
INTERRUTTORE Icu - CEIEN 60947-2 Icn - CEIEN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]			6			6			6			6			6			6			6			6			6			6								
	N. POLI		In [A]	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	3P+N		40	1P+N		16	1P+N		16						
	CURVA/S GANCIATORE			C			C			C			C			C			C			C			C			C											
	Ir [A]		tr [s]	10			10			10			10			10			10			10			40			16			16								
	Isd [A]		tsd [s]	100			100			100			100			100			100			100			400			160			160								
	II [A]																																						
DIFFERENZIALE	Ig [A]		tg [s]																																				
	TIPO		CLASSE	Vigi		A	Vigi		A	Vigi		A	Vigi		A	Vigi		A	Vigi		A	Vigi		A			Vigi		A	Vigi		A							
Idn [A]		tdn [ms]	0,03		Istantaneo	0,03		Istantaneo	0,03		Istantaneo	0,03		Istantaneo	0,03		Istantaneo	0,03		Istantaneo	0,03		Istantaneo			0,03		Istantaneo	0,03		Istantaneo								
CONTATTATORE	TIPO			CLASSE																																			
TELERUTTORE	BOBINA [V]		N. POLI	In [A]																																			
TERMICO	TIPO		I _{rt} h [A]																																				
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																																				
ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																																				
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13				
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5					
FONDO LINEA	I _b [A]		I _z [A]		2,4		25,9		2,4		25,9		2,4		25,9		2,4		36		2,4		25,9		2,4		36				15,9		45,4		15,9		45,4		
	Un [V]		P [kW]		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5		230		0,5		9,08		230		3,3		230		3,3		
	I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]		0,1		0,3		0,1		0,3		0,1		0,2		0,1		0,2		0,1		0,2		0,1		0,2				0,3		0,6		0,2		0,6		
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		60		1,6		55		1,6		70		1,8		70		1,8		70		1,8		70		1,8				55		3,2		60		3,5		
NOTE				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1						FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1											

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QP-2B] 001.dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
				REVISIONE	R0.0
		DISEGNATORE	-	PAGINA	9
	IMPIANTO	TAVOLA			


A

B



* Selettiv[™]
** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI				-WC16.2.12			-WC16.2.13			-WC16.2.14			-WC16.2.15			-WC16.2.16			-WC16.2.17			-WC16.2.18			-WC16.2.19			-WC16.2.20											
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		18		L3NPE		19		L1NPE		20		L2NPE		21		L3NPE		22		L1NPE		23		L2NPE		24		L3NPE		25		L1NPE		26		L2NPE	
DESCRIZIONE CIRCUITO				FP33				FP34				FP35 RISERVA				FP36 RISERVA				FP37 RISERVA				FP38 RISERVA				FP39				FP40 <div>IN SOSTITUZIONE</div>				FP41 ex LINEA LUCI EMERG. RISERVA			
TIPO APPARECCHIO				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a				iC40 a			
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]			6				6				6				6				6				6				6				6				6			
	N. POLI		In [A]	1P+N		16		1P+N		16		1P+N		16		1P+N		16		1P+N		16		1P+N		16		1P+N		16		1P+N		16		1P+N		16	
	CURVA/GANCIATORE			C				C				C				C				C				C				C				C				C			
	Ir [A]		tr [s]	16				16				16				16				16				16				16				16				16			
	Isd [A]		tsd [s]	160				160				160				160				160				160				160				160				160			
	Ii [A]																																						
Ig [A]		tg [s]																																					
DIFFERENZIALE	TIPO			CLASSE		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A		Vigi		A			
	Idn [A]		tdn [ms]	0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo	
CONTATTORE	TIPO			CLASSE																																			
TELERUTTORE	BOBINA [V]		N. POLI	In [A]																																			
TERMICO	TIPO			Irth [A]																																			
FUSIBILE	N. POLI			In [A]																																			
ALTRE APP.	TIPO			MODELLO																																			
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO			POSA		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13		EPR		13			
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6		1x6			
	Ib [A]			Iz [A]		15,9		45,4		15,9		45,4		15,9		63		15,9		63		15,9		63		15,9		45,4		15,9		63		15,9		63			
	Un [V]			P [kW]		230		3,3		230		3,3		230		3,3		230		3,3		230		3,3		230		3,3		230		3,3		230		3,3			
	Icc min [kA]			Icc max [kA]		0,2		0,5		0,2		0,6		0,2		0,6		0,2		0,6		0,2		0,6		0,2		0,5		0,2		0,6		0,2		0,6			
	LUNGHEZZA [m]			dV TOTALE [%]		70		4		60		3,5		60		3,5		60		3,5		60		3,5		60		3,5		70		4		60		3,5			
NOTE				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1			



	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QP-2B].001.dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	PAGINA	11
	IMPIANTO			TAVOLA	

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QE Luce Emergenza Ginecologia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[SOC-2B]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	3,3		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.

Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLIENTE

PROGETTO

- FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q07].[QE-2B].dwg

ARCHIVIO

- DATA 14/09/2021 REVISIONE R0.0

DISEGNATORE


- PAGINA 2 SEGUE

IMPIANTO


TAVOLA

Schneider
Electric

MODELLO	Exiway Power MM3000W/1 Pb
POTENZA NOMINALE An [kVA]	N/A
POTENZA NOMINALE Pn [kW]	1,65
TIPOLOGIA BATTERIE	Pb ermetico long life
AUTONOMIA BATTERIE [min]	90
THDI [%]	8
TIPO DI TECNOLOGIA	on-line
TENSIONE INGRESSO [V]	230
TENSIONE USCITA [V]	230
RENDIMENTO	0,92
RENDIMENTO ECOversion	N/A
Scheda di rete	No
Scheda contatti	No



	CLIENTE	PROGETTO	FILE	2021.12.08_ginecologia_progetto_r4_[006].[S00-2B].dwg
		ARCHIVIO	- DATA	14/09/2021 REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	- PAGINA	9 SEGUE 10
	IMPIANTO	TAVOLA		



* Selettivit⁻
** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI								-WC18.1.2		-WC18.1.3		-WC18.1.4		-WC18.1.5		-WC18.1.6		-WC18.1.7													
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE				L1NPE	1	RSTN	2	L1NPE	3	L1NPE	4	L1NPE	5	L1NPE	6	L1NPE	7	L1NPE	8	L1NPE									
DESCRIZIONE CIRCUITO				QP-2B Luci Emerg.			QP-2B Luci Emerg.			Presenza Rete			LE21			LE22			LE23			LE24			LE25			LE26 RISERVA			
TIPO APPARECCHIO							iC40 a			SBI 1P Fus NFC (22x58)			iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a			iC40 a						
INTERRUTTORE Icu - CEIEN 60947-2 Icn - CEIEN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]						6						6						6						6						
	N. POLI		In [A]				1P+N		20			1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10	1P+N		10		
	CURVA/S GANCIATORE						C						C						C						C						
	Ir [A]		tr [s]				20					10			10			10			10			10			10				
	Isd [A]		tsd [s]				200					100			100			100			100			100			100				
	Ii [A]																														
Ig [A]		tg [s]																													
DIFFERENZIALE	TIPO		CLASSE					Vigi		AC																					
	Idn [A]		tdn [ms]					0,03		Istantaneo																					
CONTATTORE	TIPO			CLASSE																											
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																												
TERMICO	TIPO		I _{rn} [A]																												
FUSIBILE	N. POLI		In [A]																												
ALTRE APP.	TIPO			MODELLO																											
CONDUTTURIA	TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR	13				EPR		EPR	13			EPR	13			EPR	13			EPR	13			EPR	13		
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x6	1x6	1x6							1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5			
FONDO LINEA	I _b [A]		I _z [A]		6,5			63			0			0,7			25,9			0,7			25,9			0,7			25,9		
	Un [V]		P [kW]		230			1,35			230			0			230			0,15			230			0,15			230		
	I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]		0,7			1,7						0,1			0,3			0,1			0,2			0,1			0,2		
	LUNGHEZZA [m]		dV TOTALE [%]		5			1						55			1,2			60			1,3			70			1,3		
NOTE				FG160M16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1									FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1			FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1			FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1			FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1			FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1			FTG180M16-0,6/1kV B2ca-s1a,d1,a1			

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
QUADRO CUCINA

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[QP-2B N]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	1,2		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.


Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q05]_[QK].dwg	
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021	
		DISEGNATORE	-	PAGINA	2	
	IMPIANTO				TAVOLA	
				_____	_____	

* Selettivit 
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	L1L2L3NPE	1	L1L2L3N	2	L1L2L3NPE	3	L1NPE	4	L2NPE	5	L3NPE	6	L1L2L3NPE				
DESCRIZIONE CIRCUITO		Gen. Cucina	Gen. Cucina		Presenza Rete		FN01 PRESE		FN02 PRESE		FN03 PRESE		FN04 PIANO INDUZIONE					
TIPO APPARECCHIO			ISW		STI 3P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 a		iC40 a		iC40 a		iC40 a					
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]						6		6		6		6					
	N. POLI		40				1P+N	16	1P+N	16	1P+N	16	3P+N	16				
	CURVA/GANCIATORE						C		C		C		C					
	Ir [A]	tr [s]					16		16		16		16					
	I _{sd} [A]	t _{sd} [s]					160		160		160		160					
	Ii [A]																	
DIFFERENZIALE	I _g [A]	t _g [s]																
	TIPO	CLASSE					Vigi	A	Vigi	A	Vigi	A	Vigi	AC				
	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]					0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo				
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	I _n [A]															
TERMICO	TIPO	I _{rt} [A]																
FUSIBILE	N. POLI	I _n [A]																
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	13		EPR		13	EPR	13	EPR	13	EPR	13				
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x6	1x6	1x6				1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	
	I _b [A]	I _z [A]	13,7	54		0			14,5	36	14,5	36	14,5	36	12,8	23		
	Un [V]	P [kW]	400	8,5		400	0		230	3	230	3	230	3	400	8		
	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]	0,3	1,2					0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	1,1		
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	55	1,8					15	3,4	15	3,4	15	3,4	1	1,9		
NOTE			FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1				FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1					

	CLIENTE	PROGETTO		-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[Q05]_[QK].dwg		
		ARCHIVIO		-	DATA	14/09/2021	REVISIONE	R0.0
	IMPIANTO	DISEGNATORE		-	PAGINA	3	SEGUE	
				-	TAVOLA			



COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO: TIPOICO DEGENZA
QE.D TL01 TL02 FM

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
[QP-2A P]			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	2,4		
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

NOTE BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.

Il presente progetto è redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEI 64-8
- CEI 0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLIENTE

PROGETTO

- FILE 2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QE.D].dwg

ARCHIVIO

- DATA 14/09/2021 REVISIONE R0.0


DISEGNATORE

- PAGINA 2 SEGUE

IMPIANTO

TAVOLA






* Selettivit̃
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		L2NPE	1	L2N	2	L2NPE	3	L2NPE								
DESCRIZIONE CIRCUITO		QE.D Linea TL1			QE.D Linea TL1		Presenza Rete		QE.D TL1 Testa Letto 1									
TIPO APPARECCHIO					ISW		SBI 1P Fus NFC (22x58)											
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]																	
	Icu - CEI EN 60947-2	N. POLI			In [A]													
	Icn - CEI EN 60898-1				20													
	CURVA/GANCIATORE																	
	I _r [A]	t _r [s]																
	I _{sd} [A]	t _{sd} [s]																
DIFFERENZIALE	I _Δ [A]																	
	I _g [A]	t _g [s]																
	TIPO	CLASSE																
CONTATTORE	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]																
	TIPO	CLASSE																
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI		In [A]														
TERMICO	TIPO	I _{rt} [A]																
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA		EPR	13		EPR			EPR	13							
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x6	1x6	1x6						1x1,5	1x1,5	1x1,5						
	I _b [A]	I _z [A]		0	45,4		0			0	26							
	Un [V]	P [kW]		230			230	0		230								
	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]		0,5	1,2		0,5			0,5	1,1							
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]		20	0,8		1	0,8										
FONDO LINEA																		
NOTE		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1							FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1									

CLIENTE	PROGETTO		-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4_[QE.D].dwg		
	ARCHIVIO		-	DATA	14/09/2021 REVISIONE R0.0		
	DISSEGNAZIONE		-	PAGINA	3 SEGUE		
IMPIANTO				TAVOLA			






* Selettivit⁻
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI																	
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		L3NPE	1	L3N	2	L3NPE	3	L3NPE							
DESCRIZIONE CIRCUITO		QE.D Linea TL1			QE.D Linea TL1		Presenza Rete		QE.D TL2 Testa Letto 2								
TIPO APPARECCHIO					ISW		SBI 1P Fus NFC (22x58)										
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]																
	Icu - CEI EN 60947-2	N. POLI			20												
	Icn - CEI EN 60898-1	CURVA/GANCIATORE															
	I _r [A]	tr [s]															
	I _{sd} [A]	tsd [s]															
	I _i [A]																
DIFFERENZIALE	I _g [A]	tg [s]															
	TIPO	CLASSE															
	I _{dn} [A]	tdn [ms]															
CONTATTORE	TIPO	CLASSE															
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	I _n [A]														
TERMICO	TIPO	I _{rt} [A]															
FUSIBILE	N. POLI	I _n [A]															
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO															
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA		EPR	13		EPR		EPR	13							
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x6	1x6	1x6					1x1,5	1x1,5	1x1,5						
	I _b [A]	I _z [A]		0	45,4		0		0	26							
	Un [V]	P [kW]		230			230	0	230								
	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]		0,3	0,8				0,3	0,7							
FONDO LINEA	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]		40	0,8				1	0,8							
NOTE		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1							FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1								


	CLIENTE				PROGETTO				- FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QE.D].001.dwg			
					ARCHIVIO				- DATA	14/09/2021			
					DISEGNATORE				- PAGINA	4			
IMPIANTO								TAVOLA					





* Selettivit⁻
 ** Filiazione (valore in kA)

NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		L2NPE	1	L2N	2	L2NPE	3	L2NPE										
DESCRIZIONE CIRCUITO		QE.D Linea FM			QE.D Linea FM		Presenza Rete		QE.D FM											
TIPO APPARECCHIO					ISW		SBI 1P Fus NFC (22x58)													
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]																			
	Icu - CEI EN 60947-2	N. POLI			20															
	Icn - CEI EN 60898-1	CURVA/GANCIATORE																		
		Ir [A]			tr [s]															
		Isd [A]			tsd [s]															
		Ii [A]																		
DIFFERENZIALE		Ig [A]			tg [s]															
		TIPO			CLASSE															
		Idn [A]			tdn [ms]															
CONTATTORE		TIPO			CLASSE															
TELERUTTORE		BOBINA [V]			N. POLI			In [A]												
TERMICO		TIPO			Irth [A]															
FUSIBILE		N. POLI			In [A]															
ALTRE APP.		TIPO			MODELLO															
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA			EPR			EPR			EPR			13						
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x6		1x6	1x6						1x1,5	1x1,5	1x1,5							
	Ib [A]	Iz [A]			0			0			0			26						
	Un [V]	P [kW]			230			230		0	230									
	Icc min [kA]	Icc max [kA]			0,4		0,9				0,4		0,8							
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]			30		0,6				1		0,6							
FONDO LINEA																				
NOTE		FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1						FG16OM16-0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1												

	CLIENTE	PROGETTO	-	FILE	2021.12.08 ginecologia progetto_r4 [QE.D].002.dwg
		ARCHIVIO	-	DATA	14/09/2021
		DISEGNATORE	-	REVISIONE	R0.0
	IMPIANTO		PAGINA	5	SEGUE
			TAVOLA		
			<div></div> <div></div>		

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE


TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			
SISTEMA DI NEUTRO			TN-S
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

LEGENDA KNX

Costruzione del Simbolo




LEGENDA Dove necessario sono introdotte le seguenti Abbreviazioni:


- IN ingresso
 - US uscita
 - Bin binario
 - Anl analogico
 - Pls pulsante
 - Int interruttore
 - Tap tapparelle
 - Dim dimmer
-  KNX Secure

Simboli composti

Attuatore riscaldamento da incasso + 3 ingressi




Rif. CEI 205-14 - Guida alla progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES

	CLIENTE	PROGETTO	FILE *.dwg	
		ARCHIVIO	DATA 00/00/0000	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	PAGINA 2	SEGUE 3
	IMPIANTO	TAVOLA		

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EXV^NQ[^5{5^3Q p p N^Frg1^FY5[5[3t EXV



DESCRIZIONE CIRCUITO	IA sonde T acqua C/F																	
CODICE DISPOSITIVO	MTN682191																	
INDIRIZZO	0.0.5																	
POSIZIONAMENTO	[QBMS]																	
NOTE																		
		CLIENTE					PROGETTO					FILE		2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[]_.dwg				
							ARCHIVIO					DATA		00/00/0000		REVISIONE		R0.0
							DISEGNATORE					PAGINA		4		SEGUE		5
		IMPIANTO										TAVOLA		<div><div></div><div></div></div> <div>Schneider Electric</div>				

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE


TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			
SISTEMA DI NEUTRO			TN-S
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EXV^NQ[^5{5^3Q p p N^Frg1^FY5[5[3t EXV



DESCRIZIONE CIRCUITO	Alim. Area Ginec.	Accop. Area Ginec.															
CODICE DISPOSITIVO	MTN6513-1202	MTN6500-0101															
INDIRIZZO	1.0.-	1.2.0															
POSIZIONAMENTO	[QBMS]	[QBMS]															
NOTE																	

	CLIENTE	PROGETTO	FILE	2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[1].dwg		
		ARCHIVIO	DATA	00/00/0000	REVISIONE	R0.0
		DISEGNATORE	PAGINA	22	SEGUE	23
	IMPIANTO	TAVOLA		<div><div></div><div></div></div> <div></div>		

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			
SISTEMA DI NEUTRO			TN-S
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EXV^NQ[^5{5^3Q p p N^Frg1^FY5[5[3t EXV



DESCRIZIONE CIRCUITO	ARCHIVIO 1 puls. basculante																
CODICE DISPOSITIVO	MTN670802																
INDIRIZZO	1.2.17																
POSIZIONAMENTO																	
NOTE																	
		CLIENTE					PROGETTO				FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[1_2].dwg						
		IMPIANTO					ARCHIVIO				DATA 00/00/0000		REVISIONE R0.0				
							DISEGNATORE				PAGINA 34		SEGUE 35				
											TAVOLA		<div><div></div><div></div></div> <div>Schneider Electric</div>				

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:

CARATTERISTICHE QUADRO



IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			
SISTEMA DI NEUTRO			TN-S
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51

EXV^NQ[^5{5^3Q p p N^Frg1^FY5[5[3t EXV



DESCRIZIONE CIRCUITO	Alim. Area Ostetr.	Accop. Area Ostetr.													
CODICE DISPOSITIVO	MTN6513-1202	MTN6500-0101													
INDIRIZZO	2.0.-	2.1.0													
POSIZIONAMENTO	[QBMS]	[QBMS]													
NOTE															

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:


CARATTERISTICHE QUADRO


IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			
SISTEMA DI NEUTRO			TN-S
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


INTERRUTTORISCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 123-48 - CEI EN 60670-1
		— CEI 123-49 - CEI EN 60670-24
		— CEI 123-51



DESCRIZIONE CIRCUITO	Alim. BUS Ostetr.	GATEWAY DALI ILLUMINAZIONE	GATEWAY DALI ILLUMINAZIONE	SALA VISITE 2 puls. basculante	DEGENZA 1 - filtro sensore PRESENZA	DEGENZA 1 2 puls. basculante	AMBULATORIO 1 puls. basculante	DEGENZA 2 - filtro sensore PRESENZA	DEGENZA 2 2 puls. basculante
CODICE DISPOSITIVO	MTN6513-1202	MTN6725-0101	MTN6725-0101	MTN670804	MTN630419	MTN670804	MTN670802	MTN630419	MTN670804
INDIRIZZO	2.1.-	2.1.3	2.1.20	2.1.2	2.1.5	2.1.4	2.1.1	2.1.7	2.1.6
POSIZIONAMENTO	[QBMS]	[QBMS]	[QBMS]						
NOTE									
		CLIENTE				PROGETTO		FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2_1].dwg	
		IMPIANTO				ARCHIVIO		DATA 00/00/0000	
						DISEGNATORE		REVISIONE R0.0	
						PAGINA 71		SEGUE 72	
						TAVOLA			
									

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E XV^NQ[^5{5^3q p p N^Frg1^FY5[5[3t EXV



DESCRIZIONE CIRCUITO	SOGGIORNO 1 puls. basculante	COORDINATORE 1 puls. basculante	SALA RIUNIONI 2 puls. basculante						
CODICE DISPOSITIVO	MTN670802	MTN670802	MTN670804						
INDIRIZZO	2.1.17	2.1.18	2.1.21						
POSIZIONAMENTO									
NOTE									
		CLIENTE				PROGETTO		FILE 2021.11.02 ginecologia progetto_r3_[2_1].dwg	
		IMPIANTO				ARCHIVIO		DATA 00/00/0000	REVISIONE R0.0
						DISEGNATORE		PAGINA 73	SEGUE 74
								TAVOLA	