





LEGENDA

 Radiatori in sostituzione

 Nuova installazione

RISCALDAMENTO

Materiali

- Radiatori tipo Quom per impianti già realizzati interassi "ghisa" 620mm, altezza 664mm, profondità 120mm completi di valvole termostatiche a bassa inerzia termica e detentore;
- distribuzione in tubazioni tipo Isoflex Vizeta in rame preisolato con guaina in PE espanso senza saldatura specifico per impianti di riscaldamento.

NOTA:  
Le marche e il tipo di materiali proposti sono da considerarsi indicative ed è possibile l'utilizzo di materiali e apparecchiature con caratteristiche tecniche equivalenti.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ATS Sardegna  
ASSSL Sanluri

Interventi finanziati con le **DGR 7/51** del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), **DGR 22/21** del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e **DGR 48/19** del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro intervento denominato NP32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale" pari a € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"  
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI L9200587090920200015

PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE



|   |  |   |
|---|--|---|
| COMMITTENTE   | PROGETTISTA:<br>dott. ing. Paolo Serra<br>via della Pineta 148 09126 Cagliari<br>mob. +390335352596<br>e-mail info@paoloserra.biz  |  <p>ORDINE INGEGNERI<br/>PROVINCIA CAGLIARI<br/>N. 3155 Dott. Ing. PAOLO SERRA</p> |
| <div><p>ATS SARDEGNA</p><p>COMISSARIO STRAORDINARIO<br/>Dott. Massimo Tenucci</p><p>DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br/>Dott. Attilio Murru</p><p>DIRETTORE SANITARIO<br/>Dott. Giorgio Carboni</p><p>ASSSL SANLURI</p><p>COMMISSARIO STRAORDINARIO<br/>Dott. Alessandro Baccoli</p><p>DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA<br/>Ing. Paolo Taurio</p><p>DIRETTORE AREA TECNICA OCS<br/>Ing. Marcello Serra</p><p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO<br/>Ing. Adamo Caddou</p></div> | <p>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:<br/>dott. ing. Paolo Serra<br/>via della Pineta 148 09126 Cagliari<br/>mob. +390335352596<br/>e-mail info@paoloserra.biz</p> |   |
| <p><b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p>  |  |   |
| COLLABORATORI:<br>dott. ing. Manuela Mattana<br>via della Pineta 148 09126 Cagliari   |  |   |
| OGGETTO:<br>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE<br>RISULTATI DI CALCOLO PER AMBIENTE<br>INTEGRAZIONE IMPIANTO RADIATORI   | ELABORATO<br><b>3.CL05</b>   | REVISIONI   |
| SCALA<br>1 : 100  |  |   |
| CATEGORIA<br>IMPIANTI MECCANICI   |  |   |
| FASE<br>ESECUTIVO   | DATA<br>27/12/2021   |   |